

SOBEGI BILAN TORCHES 2022

BUREAU CSS DU 02 MARS 2022

FLUX

- La torche de Lacq reçoit des flux
 - De l'UTG
 - De la soupape et de purges d'un ballon chaudière (Gaz naturel)
- La torche de Mourenx reçoit des flux d'Arkema
 - Sur évènement de production
 - Sur indisponibilité de l'Oxydateur

Données chiffrées réglementaires 2021

- La torche de Lacq
 - Quantité de SO₂ émise en tonnes par an inférieure à 170 tonnes
- La torche de Mourenx
 - L'usage de la torche en cas d'indisponibilité totale de l'oxydateur est limitée à moins de 1055 heures
(hors situation d'accident ou incident impliquant un retour à la torche pour des raisons de sécurité et hors opérations MAD équipements, arrêt et démarrage)

Bilan 2021

| LACQ | Tonnes SO2 |
|--|------------|
| Arrêts et baisses régime UTG | 89 |
| Indisponibilité Unité de traitement des effluents gazeux UTG (URS) | 55 |
| Chaudières et cogénérations | 7 |
| SOMME (<i>limitée à 170 t</i>) | 151 |

| MOURENX | Heures |
|---|------------|
| Indisponibilité Oxydateur (<i>limitée à 1.055h</i>) | 466 |
| Divers | 106 |
| SOMME | 572 |

Evolution 2019-2021

| LACQ | Année | Heures | Tonnes |
|-------|----------|--------------|------------|
| Total | 2019 | 2.284 | |
| | 2020 (1) | 1.206 | |
| | 2021 | | 151 |

(1) A partir d'octobre 2020, évolution du suivi des émissions SO2 SOBEGI Lacq (durée/tonnage)

| MOURENX | Année | Heures |
|---------|-------|--------------|
| Total | 2019 | 1.042 |
| | 2020 | 690 |
| | 2021 | 572 |